

**MINUTA DE LA
VISITA DE OBRA**





Licitación Pública Nacional
GEGTO/SICOM/ED/LP/RF/2024-026

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA:

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN AGUAS CONTINENTALES No. 20, CON CCT 11DCM0013H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS POZOS, EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ."

Siendo las 10:30 hrs. del día miércoles 25 de mayo de 2024 se realiza la visita de obra correspondiente a la licitación citada en supra líneas, levantando la presente minuta a efecto de que los participantes conozcan el sitio de los trabajos y dilucidar los panoramas actuales y condiciones de trabajo de la obra motivo de la presente licitación.

LISTA DE ASISTENCIA

Nº	POR LAS DEPENDENCIAS	REPRESENTANTE	CORREO ELECTRONICO / TELEFONO	FIRMA
1	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD / DIRECCION DE OBRA CIVIL "B"	ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ MÉNDEZ	jchavezm@guanajuato.gob.mx	
2	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD / DIRECCION DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL C	ARQ. ENRIQUE MADRIGAL CALDERÓN	enrique.madrigal@guanajuato.gob.mx	
3	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD / UNIDAD ESTATAL DE PROYECTOS / ÁREA AMBIENTAL	N/A	—	—
4	SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	N/A	—	—
	PARTICIPANTES	REPRESENTANTE	CORREO ELECTRONICO / TELEFONO	FIRMA
1	DR. MANUEL FONSECA GONZALEZ	OSFOS PEQUEÑOS Y CONSTRUCCIONES FOGONIS	fosonisaconstrucciones@gmail.com	472 1576085
2	VICTORIANO LUGO	COSTRUTIVA ATIVA	473 690745	4187432699
3	Dra. Rogmundo Velazquez DIAZ	Persona Física	496-728-45-04	
4	DR. ADOLFO ZAVALA A	PERSONA FÍSICA	4686868810	
5	Arg. Marco Uriel Hernández	Marco Uriel Hernández Galez	4181091365	
6				
7				
8				



9	7	7	7	7
10				

- 1.- Se realiza el recorrido por el sitio de la obra, para que los participantes consideren en sus propuestas, las condiciones y características del inmueble que guarda en su estado actual.
- 2.- La empresa que resulte ganadora del proceso de licitación, ubicará en el sitio destinado para la ejecución de los trabajos el lugar más adecuado para la instalación temporal de su caseta de oficina de campo, bodegas y módulos de baños móviles, y se considerarán estos cargos como parte de los indirectos de las propuestas.
- 3.- Se les indica a los participantes que para el desarrollo de la obra será responsabilidad del la contratista el suministro de energía eléctrica y del agua; para la ejecución de la obra, deberán contar con servicios sanitarios móviles y/o portátiles en razón de 1 baño por cada 10 personas operativas (obreros, maestros, vigilantes, etc.), así como contar con un sanitario diferenciado por género para su personal administrativo que sea considerado en la ejecución de los trabajos en la misma relación de proporción.
- 4.- La empresa beneficiada con la adjudicación de la obra, deberá notificar por escrito a la SICOM el inicio de la misma y ratificar al superintendente de obra.
- 5.- Se ratifica a los participantes que la junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 26 de septiembre de 2024 a las 12:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato; ubicada en el segundo piso del edificio en el Circuito Superior número 5, Conjunto Administrativo Pozuelos, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.
- 6.- Se les solicita a los licitantes revisar la información entregada en las bases de concurso. En caso de existir alguna duda o aclaración deberán presentarlas por escrito en la junta de aclaraciones para su desahogo.

Sin otro punto por agregar se da por concluida la reunión cerrando la presente minuta siendo las 12:00 hrs. del día 25 de septiembre del año 2024, firmando los asistentes para constancia de la misma de forma conjunta con la constancia de visita establecida en las bases de licitación de esta obra.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Página 2 de 2



Acta de junta de aclaraciones
Licitación Pública Nacional
GEGTO/SICOM/ED/LP/RF/2024-026

Acta correspondiente al acto de junta de aclaraciones respecto del procedimiento de contratación en la modalidad de licitación pública nacional número GEGTO/SICOM/ED/LP/RF/2024-026, que se levanta en cumplimiento de los artículos 34, párrafo segundo, 35, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, así como 39 y 40 de su Reglamento.


Siendo las **12:00 horas** del **26** del mes de **septiembre** del año **2024**, hora y fecha señalada en la convocatoria número **GEGTO/SICOM/2024-059**, para la celebración de la **junta de aclaraciones** correspondiente al procedimiento de contratación en la modalidad de **licitación pública nacional** número **GEGTO/SICOM/ED/LP/RF/2024-026**, referente a los trabajos de la obra denominada: **Terminación de la construcción de la infraestructura educativa, en el Centro De Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales no. 20, con CCT: 11DCM0013H, ubicado en la localidad de San Pedro de los Pozos, en el municipio de San Luis de la Paz, Gto.** Nos reunimos en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas de la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato; ubicada en el segundo piso del edificio del Circuito Superior número 5, Conjunto Administrativo Pozuelos, en la ciudad de Guanajuato, Gto.

Preside este acto el **Licenciado Alberto Esaú Romo Nava**, en su carácter de **Jefe del Departamento de Licitaciones**, quien es asistido por el **Arquitecto Enrique Madrigal Calderón**, adscrito a la Dirección de Obra Civil "C", designado por parte de la Dirección General de Edificación e Infraestructura Educativa, y la **Contadora Pública Andrea Castillo Solórzano**, adscrita a la Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas. Quienes fungen como representantes de las áreas encargadas de resolver las dudas que surjan en cuanto a la ejecución de la obra a los licitantes. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 35, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.


Acuden:

Por parte de la Secretaría de Obra Pública		
Adscrita/o a:	Nombre	Firma
Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas	Licenciado Alberto Esaú Romo Nava	
Dirección de Obra Civil "C"	Arquitecto Enrique Madrigal Calderón	




"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".



Acta de junta de aclaraciones
Licitación Pública Nacional
GEGTO/SICOM/ED/LP/RF/2024-026

Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas	Contadora Pública Andrea Castillo Solórzano	
Titular del Órgano Interno de Control	No asiste	
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.	No asiste	

A continuación, se enlistan los licitantes que acuden a la formalización del presente acto, mismos que se identifican con documento oficial, del cual se anexa copia simple para que obre como constancia del presente acto.

Licitante	Representante en el acto	Firma
VELAZQUEZ DIAZ RAYMUNDO	Diana Gabriela Flores Palafox	
OBRAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FOGAMSA, S.A. DE C.V.	Manuel Fonseca González	
CONSTRUCTORA APTIVA, S.A. DE C.V.	Reyna Isela Mejía Palacios	
ZAVALA ARREDONDO ADOLFO	Adolfo Zavala Arredondo	
ESCAMILLA SILVA SERGIO	Beatriz Rodríguez Mejía	

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Acta de junta de aclaraciones
Licitación Pública Nacional
GEGTO/SICOM/ED/LP/RF/2024-026

Acto seguido, se invita a los licitantes a presentar por escrito sus preguntas, con relación al artículo 35, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Se hace de su conocimiento que se consultó la plataforma denominada CompraNet antes de la presente junta de aclaraciones, para verificar las preguntas que al respecto se hubieran presentado, encontrándose que, **no existen preguntas**, además se señalan las que hicieron personalmente por escrito los licitantes que participan en el acto, conforme a lo prevé el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

De igual forma, se señala que **no** se recibieron preguntas en el correo electrónico sicomlicitaciones@guanajuato.gob.mx

En el desarrollo del acto **si** se recibieron escritos con preguntas, mismos que se anexan a la presente acta y que se aclaran y asientan en la misma.

Las aclaraciones se realizan en los aspectos referentes al proyecto ejecutivo, catálogos y especificaciones técnicas, económicas, jurídicas y normativas.

Conforme a las bases de licitación y a los recorridos efectuados en la visita de obra celebrada el pasado **25 de septiembre de 2024**, se enuncian las aclaraciones correspondientes:

Aclaraciones solicitadas por los licitantes

El licitante **CONSTRUCTORA APTIVA, S.A. DE C.V.**

Presenta preguntas **por escrito**, mismas que **son aclaradas** por la **Dirección de Obra Civil C**, la respuesta es la siguiente:


1.- A la pregunta número 1, se responde:

Del concepto mencionado con clave CI.32.006.028 donde se hace referencia al concepto de puerta (PA-5) la puerta deberá instalar y ajustar a dimensiones del vano disponible en obra, la empresa deberá contemplarlo en su precio y realizar los ajustes correspondientes es decir considerar recortes y ajustes necesarios.

El licitante **ESCAMILLA SILVA SERGIO**

Presenta preguntas **por escrito**, mismas que **son aclaradas** por la **Dirección de Obra Civil C**, la respuesta es la siguiente:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".



Acta de junta de aclaraciones
Licitación Pública Nacional
GEGTO/SICOM/ED/LP/RF/2024-026

1.- A la pregunta número 1, se responde:

Se debe de incluir centro de carga eléctrico bifásico de 220 volts, 40A, 2F-3H, MOD. Q02L40RB NEMA 3R, marca SQUARE'D o similar en calidad, costo y garantía.

Los licitantes manifiestan de manera verbal no tener dudas o aclaraciones respecto de los trabajos que se ejecutarán.

Aclaraciones realizadas por la convocante

Por parte de la Secretaría de Obra Pública, **no** existen aclaraciones salvo las ya señaladas anteriormente.


La fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones, será la establecida en la convocatoria y en las bases de ésta licitación, la cual se celebrará el día **04 de octubre de 2024** a las **10:00 horas**, y se llevará a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas de la Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato; ubicada en el segundo piso, del Edificio del Circuito Superior número 5, Conjunto Administrativo Pozuelos, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

Asentadas las aclaraciones solicitadas por los participantes en este acto, se manifiesta que cualquier modificación a las bases de licitación derivada del resultado de la presente junta de aclaraciones se considera como parte integrante de las propias bases de licitación. Lo anterior en apego al artículo 34, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos, 35, último párrafo, 39 Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y 42, último párrafo, de su Reglamento, se entrega copia de la presente acta a los licitantes asistentes, asimismo se difundirá un ejemplar de esta acta en la plataforma CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto.

Concluido el acto a que hace referencia este documento y no habiendo nada más que manifestar, se da por terminado el mismo a las **12:52 horas** del día **26 de septiembre de 2024**; haciendo del conocimiento a todos los aquí presentes que éste es el último momento para realizar modificaciones a los términos y condiciones de la convocatoria y de las bases de la licitación **CONSTE.** -----

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".



1
Página 4 de 4
8

Fecha: Guanajuato, Gto., 26 de septiembre de 2024

Lic. Javier Ledesma Flores.
Director de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad.

Presente

Hago referencia a la licitación pública nacional número: **GEGTO/SICOM/ED/LP/RF/2024-026** relativa a la obra: **Terminación de la construcción de la infraestructura educativa, en el Centro De Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales no. 20, con CCT: 11DCM0013H, ubicado en la localidad de San Pedro de los Pozos, en el municipio de San Luis de la Paz, Gto.**

Tenemos la siguiente duda en referencia al concepto mencionado a continuación:


Clave: Cl.32.006.028

Descripción del concepto: PUERTA (PA-5) SALIDA DE EMERGENCIA CIEGA DOBLE MAX DE 2.40X2.50 M. INCLUYE: MARCO, PUERTA DOBLE CIEGA SENCILLA, RELLENO CORTAFUEGO, BISAGRAS, CIERRA PUERTAS, BARRA ANTIPANICO Y APERTURA EXTERIOR DE LLAVE. DIMENSIONES FINALES 2.40X2.50. ACABADO PRIMARIO ANTICORROSIVO. ABATIMIENTO EXTERIOR POR DEFINIR. NIVELACION Y PLOMEO, SUMINISTRO, COLOCACION, PRESENTACION, AJUSTES, RECORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

Algunos proveedores nos cotizan la puerta con una altura menor de 2.50 m, ¿las dimensiones deben ser obligatoriamente como están descritas en el concepto (2.40x2.50 m)?



Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva presentar a la presente, nos reiteramos de usted como sus atentos y más seguros servidores.

Cordialmente,


Ing. Ricardo Velázquez Marmolejo
Administrador único
Constructora Aptiva S.A de C.V

CONSTRUCTORA APTIVA S.A DE C.V

DIRECCIÓN: CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 6.5 C.P 36250, MARFIL GUANAJUATO, MÉXICO. TEL: (473) 690 7455
CORREO ELECTRÓNICO: aptivaconstructora@gmail.com



SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

JUNTA DE ACLARACIONES

NÚMERO DE LA LICITACIÓN: GEGTO/SICOM/ED/LP/RF/2024-026

FECHA: 26 de septiembre de 2024

HORA: 12:00 horas.

NOMBRE DE LA OBRA: Terminación de la construcción de la infraestructura educativa, en el Centro De Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales no. 20, con CCT: 11DCM0013H, ubicado en la localidad de San Pedro de los Pozos, en el municipio de San Luis de la Paz, Gto.


RESPUESTAS A PREGUNTAS REALIZADAS

LICITANTE: CONSTRUCTORA ACTIVA S.A. DE C.V.

SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO QUE RESPONDE: ARQ. ENRIQUE MADRIGAL CALDERON

ADSCRITO(A) A LA DIRECCIÓN DE: DIRECCION DE OBRA CIVIL

RESPUESTA: DEL CONCEPTO MENCIONADO CON CLAVE C1.32.066.028. DONDE SE HACE REFERENCIA AL CONCEPTO DE PUERTA (PA-5) LA PUERTA SE DEBERA INSTALAR Y AJUSTAR A DIMENSIONES DEL VANO DISPONIBLE EN OBRA LA EMPRESA DEBERA CONTEMPLARLO EN SU PRECIO Y REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES ES DECIR CONSIDERAR RECORTES Y AJUSTES NECESARIOS.


ARQ. ENRIQUE MADRIGAL CALDERON


NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO

En el concepto con código CI.55.001.009-1, ¿se debe incluir CENTRO DE CARGA ELECTRICO BIFASICO DE 220 VOLTS, 40 A, 2F-3H, MOD. QO2L40RB NEMA 3R, MARCA SQUARE'D o solo incluye la instalación en el centro de carga?

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO, ENCHUFABLE, 120/240 V, 10,000 A SIMÉTRICOS, DE 2 POLOS, 30 A, MARCA SQUARE D, CATALOGO QO230, O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INSTALADO EN CENTRO DE CARGA ELECTRICO BIFASICO DE 220 VOLTS, 40 A, 2F-3H, MOD. QO2L40RB NEMA 3R, MARCA SQUARE'D O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE, ENSAMBLADO, TUBO FLEXIBLE LICUATIE, PIJAS TAQUETES DE 3/8", NIVELACION, CONECTORES RECTOS, ARRANQUE, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

Ing. Sergio Escamilla Silva

l



S



SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

JUNTA DE ACLARACIONES

NÚMERO DE LA LICITACIÓN: GEGTO/SICOM/ED/LP/RF/2024-026

FECHA: 26 de septiembre de 2024

HORA: 12:00 horas.

NOMBRE DE LA OBRA: Terminación de la construcción de la infraestructura educativa, en el Centro De Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales no. 20, con CCT: 11DCM0013H, ubicado en la localidad de San Pedro de los Pozos, en el municipio de San Luis de la Paz, Gto.

RESPUESTAS A PREGUNTAS REALIZADAS


LICITANTE: ING. SERGIO ESCAMILLA SILVA

SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO QUE RESPONDE: ALD. ENRIQUE MAMUQUÍ CALDERÓN

ADSCRITO(A) A LA DIRECCIÓN DE: DIRECCIÓN DE OBRA CIVIL

RESPUESTA:

SE DEBE DE INCLUIR CENTRO DE CARGA ELÉCTRICO
BIFÁSICO DE 220 VOLTS, 40A, 2F-3H, MOD. QO2LY0LB
NEMA 3R, MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD,
COSTO Y GARANTÍA.


NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO